

Zertifikat

hiermit wird bescheinigt,
dass auf Grundlage der Messdaten
01.01.2015 - 31.12.2015

**die Zentrale Kälteversorgung
in Dresden, am Neumarkt
der DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH**

geprüft und nach AGFW Arbeitsblatt FW 309 - Teil 1
folgendermaßen bewertet wurde:

Primärenergiefaktor der Zentralen Kälteversorgung am Neumarkt	0,69
Anteil an in Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung erzeugten Kälte	22 %
Anteil regenerativ erzeugte Kälte	0 %

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 30.08.2019

DREWAG
Stadtwerke Dresden GmbH
01065 Dresden


Sven-Sören Börner
Name Abteilungsleiter

Dresden, 31.08.2016
Ort, Datum


Henning Astermann
Name des Ausstellers
f_p-Gutachter-Nr.: FW 609-256