

Ergänzungsblatt vom 18.02.2022 zu:

„TAB Wasser 2021

**Technische Anschlussbedingungen für den Anschluss an das Trinkwasserversorgungsnetz der DREWAG – Stadtwerke Dresden GmbH“
Ausgabe Januar 2021**

Zum Anhang A 5:

Fertigteilschächte sind mit entsprechend dem DVGW-Regelwerk zugelassenen flexiblen, herausnehmbaren Trinkwasserschläuchen mit vorgefertigter Zähleranschlussgarnitur vorzusehen.

Auf Anfrage können die von der DREWAG beauftragten Bauüberwacher entsprechende Empfehlungen geben.